

Dot. postępowania pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

W związku pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, na postawie art. 135 ust. 6 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Nr pytania kolejny	Pytanie	Odpowiedź
1	W związku z ponownym ogłoszeniem postępowania pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku, uprzejmie proszę o podanie bezpośredniego linku pod którym można znaleźć dokumentację do ogłoszonego postępowania. W ogłoszeniu widnieje strona, która odwołuje do dokumentów, odpowiedzi oraz zmian dotyczących poprzedniego postępowania, które zostało unieważnione.	Zamawiający informuje, iż w chwili kiedy Wykonawca zadawał pytanie ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty postępowania były w trakcie publikacji na stronie BIP. Obecnie (od godz. 11 dnia 23.08.2021 r.) dokumenty aktualnie prowadzonego postępowania znajdują się na stronie http://zspgarbatka.bipkoziencepowiat.pl/index.php?id=99
2	Dotyczy: Meble. Z związku z rozbieżnościami między parametrami mebli w zestawieniu, a parametrami podanymi w opisach, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, które dane są właściwe i należy je uznać za wiążące oraz o dostanie odpowiednich rysunków. Poniżej przykład rozbieżności na podstawie Bn1 Biurko Nauczyciela. Opis z tabeli: „Bn1- biurko nauczyciela z kontenerem i półką na komputer pod blatem, korytko na okablowanie , od frontu osłona”. Opis z zestawienia zawiera inne wytyczne oraz nieadekwatny rysunek. W związku z powyższym prosimy o wskazanie jednoznacznego opisu wykonania, wymiarów, zastosowanych materiałów oraz o przesłanie adekwatnych do powyższego rysunków dotyczących poniższych mebli: a.Bn1- biurko nauczyciela z kontenerem i półką na komputer pod blatem, korytko na okablowanie , od frontu osłona, b.Sz1.3 -Szafka stojąca z umywalką nabołatową wnękowa, c.Sz1.1 -Szafka wisząca drzewiczki pełne – wnękowa, d.Bn1- biurko nauczyciela z kontenerem i półką na komputer pod blatem, korytko na okablowanie , od frontu osłona, e.M15- stół dostawa do biurka (konstrukcja, materiał jak biurko nauczyciela), f.B4- biurko komputerowe z półką na komputer pod blatem, g.Sz4- gabloty wiszące h.szafka pionowa ze sprzętem porządkowym, wózek itp. i.Zd2- biurko „L” , kontener, półką na komputer pod blatem, korytko na okablowanie , od frontu osłona j.SjM4- zabudowa szafowa : dwie szafy, dwa pawlaczce, w korytarzu z w wnęka na lustro i mała lodówkę k.SjM4- zabudowa szafowa : dwie szafy, dwa pawlaczce, w korytarzu z w wnęka na lustro i mała lodówkę l.Aneks kuchenny: wg. technologii kuchni, m.szafka pionowa ze sprzętem porządkowym, wózek, itp. n.Stołówka: wg technologii kuchni o.Rb1- regaly na książki. Konstrukcja ażurowa z profili stalowych, półki, płyta drewnopodobna z obrzeżem akcentującym p.B2- biurko (półka wisząca na komputer) q.Rb8- regaly na książki. Konstrukcja ażurowa z profili stalowych, półki, płyta drewnopodobna z obrzeżem akcentującym r.Zd3- zestaw biurko L, kontener pod biurkiem, dostawka. s.M17- stół okrągły D120 dostawka do biurka t.Rb3- regał na książki df. 160 u.Sz1- szafa 60x60 v.M5- lada recepcyjne. Od frontu osłona na nogi w.M6- lada recepcyjne. Od frontu osłona na nogi	Zamawiający wskazuje, iż w zestawieniu znajduje się ogólna informacja o biurku dla nauczyciela i jakie dodatkowe elementy powinno zawierać. W cz. rysunkowej poszczególne elementy przypozakowane do biurka są wykazane oddzielnie. Dokumentację należy rozpratyrywać całościowo. Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieści na stronie internetowej tabelę z częścią rysunkową dotyczącą wskazanych mebli jako Załącznik nr do odpowiedzi z dnia 06.09.2021 r.
3	Dotyczy: Meble. Prosimy o sprawdzenie opisu materiałów również mebli nie wymienionych w powyższym punkcie, ich weryfikację i uszczegółowienie oraz poparcie odpowiednimi rysunkami.	Zamawiający wskazuje, że opis asortymentu i zastosowanych materiałów przedstawiony w dokumentacji jest wystarczający do sporządzenia wyceny.
4	Dotyczy: Meble. W przypadku oczekiwania konkretnych (a nie będących standardem) rozwiązań (np. wykonania trawersów i ich łączni w konstrukcji biurka) prosimy o przesłanie rysunków z detalami owych rozwiązań w celu uniknięcia pomyłek mogących wynikać z możliwości wielorakiej interpretacji samego opisu danego rozwiązania.	Zamawiający wskazuje, że opis asortymentu i zastosowanych materiałów przedstawiony w dokumentacji jest wystarczający do sporządzenia wyceny.
5	Dotyczy: Meble. Czy w przypadku mebli z przeszkleniami np. Rk1 -regaly zamknięte przeszklone gł. 40cm wymagane jest stosowanie szkła hartowanego, bądź laminowanego? Jeśli tak to czy są jakieś wymagania związane np. z grubością lub koniecznością stosowania szkła typu Opti White?	Zamawiający wskazuje, że szkło hartowane nie jest wymagane.
6	Dotyczy: Meble. KONTENER TRZYSZUFLADOWY. Prosimy o uściślenie, czy zamek ma blokować wyłącznie prawe drzwi, a pomiędzy nimi ma być przegroda stała, czy nie wykonujemy przegrody stałej, a zamknięcie mają być dwoje drzwi? To samo dotyczy również mebli naprzykład typu: a.Rb1- regaly na dokumenty zamykane b.Rb4- regał c.SjM5 – Szafka wisząca, d.Sm1- regał zamykany przeszklony, e.Sw2- szafa wisząca zamykana f.Sz2- szafa ubraniowa g.Sz3- szafa 120x60 zamykana h.Sz3- regaly zamykane 60 i.Sz3n- niska szafka drzewiczki pełne	Zamawiający wskazuje, że zamek ma blokować 3 szuflady.
7	Dotyczy: Meble. Prosimy o uściślenie, czy zamek ma blokować wyłącznie prawe drzwi, a pomiędzy nimi ma być przegroda stała, czy nie wykonujemy przegrody stałej, a zamknięcie mają być dwoje drzwi? To samo dotyczy również mebli naprzykład typu: a.Rb1- regaly na dokumenty zamykane b.Rb4- regał c.SjM5 – Szafka wisząca, d.Sm1- regał zamykany przeszklony, e.Sw2- szafa wisząca zamykana f.Sz2- szafa ubraniowa g.Sz3- szafa 120x60 zamykana h.Sz3- regaly zamykane 60 i.Sz3n- niska szafka drzewiczki pełne	Zamawiający wymaga zamykania obu drzwi. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.
8	Dotyczy: Meble. Proszę o informację ile wile półek (nie licząc wieńca dolnego) ma być w wyposażeniu meble owe półki zawierające na przykład: a.Sz3- regaly zamykane 60 b.Sz3n- niska szafka drzewiczki pełne	Zamawiający wsazuje, że pomiędzy półkami ma być min 33 cm co generuje ilość półek.
9	Dotyczy: Meble. Prosimy o uściślenie, czy zamek ma blokować wyłącznie prawe drzwi, a pomiędzy nimi ma być przegroda stała, czy nie wykonujemy przegrody stałej, a zamknięcie mają być dwoje drzwi? To samo dotyczy również mebli naprzykład typu: a.Rb1- regaly otwarte b.Rb1- regaly otwarte c.Sz3- Regaly do połowy wysokości pełne powyżej przeszklone d.Sz5- szafa na dokumenty (drzwi szklane /pełne) e.M- komoda	Zamawiający wskazuje ilości: a.Szd1- szafa ubraniowa- ilość 1 pom. SZ.0.46 b.Rb1- regaly otwarte - ilość 3 pom. SZ.1.4 c.Sz3- Regaly do połowy wysokości pełne powyżej przeszklone - ilości podane poprawnie d.Sz5- szafa na dokumenty (drzwi szklane /pełne) - ilość 1 pom. SZ.0.46 e.M- komoda - ilość 1 pom. SZ.0.46
10	Dotyczy: Meble. Prosimy o wskazanie zamiennika do płyty melaminowanej o dekorze Krono Dąb Afrykański, gdyż zgodnie z informacją od producenta ten dekor wyprzedził już z produkcji.	Zamiennik np. Kolor jak Dąb afrykański firmy Melobel. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż podane wskazania producentów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, dla których Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne (zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 3 SWZ).
11	Dotyczy: Meble. Prosimy o przygotowanie jednej, spójnej i wiążącej tabeli przetargowej, zawierającej poprawnie wpisane symbole i ilości oczekiwanych mebli oraz przypisane do nich jednoznaczne opisy materiałów, wykonania oraz adekwatne rysunki.	Zamawiający wskazuje, że opis asortymentu i zastosowanych materiałów przedstawiony w dokumentacji jest wystarczający do sporządzenia wyceny.
12	Mając na uwadze dobro w/w postępowania oraz możliwość dopuszczenia do oferowania szerszego grona wykonawców proszę o modyfikację zapisów SW2 dotyczących warunków udziału w postępowaniu tak, aby po modyfikacji zapis brzmiał następująco: 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał co najmniej: a) 3 (trzy) roboty budowlane polegające na budowie budynku (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy Prawo budowlane) wraz z zagospodarowaniem terenu, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, o wartości min. 40.000.000,00zł brutto każda, dodatkowo: - wymaga się aby wszystkie wyżej wymienione roboty budowlane obejmowały swoim zakresem co najmniej branże: architektoniczną, konstrukcyjną oraz instalacyjną w zakresie instalacji i urządzeń teletechnicznych oraz instalacyjną w zakresie instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjną w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; -wymaga się, aby co najmniej dwa budynki wykonane w ramach wyżej wymienionych robót budowlanych posiadały powierzchnię całkowitą co najmniej 11 000m2 oraz kubaturę co najmniej 50 000m3 b) Jedną robotę budowlaną w ramach której Wykonawca wybudował halę sportową o powierzchni co najmniej 600m2 z pomieszczeniami pomocniczymi. c) Jedną robotę budowlaną, która obejmowała swoim zakresem budowę budynku o charakterze edukacyjnym wg. Klasyfikacji PKOB Grupa 126 Klasa 1263 – Budynki szkół i instytucji badawczych za wyjątkiem stacji meteorologicznych i hydrologicznych i budynków obserwatoriów. d) Jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie instalacji OZE; e) 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie warsztatów lub budynku przemysłowego sklasyfikowanego w 1251 klasie PKOB, dla którego uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści warunku udziału w postępowaniu